

Strzelce Opolskie 25.01.2018 r.

UWAGA Zamawiającego dotyczy instalacji solarnej przygotowania c.w.u. w budynkach Przedszkola Publicznego nr 8 i 9

W związku z telefoniczną informacją wykonawcy o nieścisłościach, jakie występują między projektem budowlano-wykonawczym a przedmiarem robót, wyjaśniam że zapis w przedmiarze robót dotyczy instalacji solarnej przedszkoli nr 8 i 9.

Zamawiający informuje, że podstawą do opracowania wyceny oferty jest projekt budowlano-wykonawczy, a przedmiary są tylko dokumentem pomocniczym.

Informuję, że w projektach budowlano-wykonawczych termomodernizacji budynków przedszkoli nr 8 i 9 projektant prawidłowo zaprojektował zestawy po cztery kolektory solarne z elementami montażowymi i zasobnik przygotowania c.w.u. FISH 750 S2 i tak należy wykonać instalację solarną, natomiast w przedmiarach ww instalacji kosztorysant błędnie zapisał zestawy po dwa kolektory z elementami montażowymi oraz zasobnik przygotowania c.w.u. FISH 200 S2.

Z-ca DYREKTORA  
*Liliana Smaga*